



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР



ЗАПОВЕД

№ *A-0-014*

София, *09.06* 2010 г.

На основание чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от Закона за измерванията и във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, и положителни заключения в констативен протокол по чл. 10 от наредбата, издаден от комисия, определена със заповед № А-35/03.05.2010 г. на гл. директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор"

ОПРАВОМОЩАВАМ

"ЗАВН-ДОБРИЧ" АД, гр. Добрич, ул. "Свещеник П. Атанасов" № 18, производител на допълнителни устройства към електромери - измервателни трансформатори, със сертифицирана система за управление на качеството – сертификат № 231009 от Bureau Veritas Certification, валиден до 04.03.2011 г., както следва:

I. Да извършва първоначална проверка на произведения от дружеството

Измервателни токови трансформатори

обхват по ток: от 10 A/5 A до 800 A/5 A;
изходна мощност: до 50 VA;
работно напрежение: до 24 kV;
класове на точност: 0,2; 0,5 и 1.

Измервателни напрежителни трансформатори

обхват по напрежение: от 6 kV/ 100 V до 20 kV/ 100 V;
от 6 kV/ 100/√3 V до 20 kV/ 100/√3 V;
изходна мощност: от 12,5 VA до 60 VA;
работно напрежение: до 24 kV;
класове на точност: 0,5 и 1.

II. Проверката се извършва от Лаборатория за проверка на измервателни трансформатори на адрес: гр. Добрич, ул. "Свещеник П. Атанасов" № 18, при граници на влияещите фактори в помещенията съгласно изискванията на нормативните документи и методиката за проверка.

III. Еталони за извършване на проверката:

№	Наименование на средството за измерване или сравнителния материал	Тип	Производител	Идентификационен №
1.	Уредба за проверка на измервателни трансформатори, в комплектност:	К 507	Русия	424
1.1.	Еталонен токов трансформатор	И 512	Русия	3343
1.2.	Еталонен напрежителен трансформатор	UZON 30	TUR	259389

IV. Спомагателно оборудване, включително спомагателни средства за измерване, за извършване на проверката:

№	Наименование на оборудването или средството за измерване	Тип	Производител	Идентификационен №
1.	Уредба за изпитване на диелектрична якост на изолация	АИИ - 70	СССР	1008
2.	Механичен секундомер	Ахат	Русия	60
3.	Волтметър	EL 20	Чехословакия	3225358
4.	Магазин за електрическо съпротивление	P5018/5M	Русия	701
5.	Магазин за електрическа проводимост	P5054/2	Русия	615
6.	Магазин за електрическа проводимост	НТН2	СССР	4395
7.	Магазин за електрическа проводимост	НТН1	СССР	3600
8.	Магазин за електрическа проводимост	НТН1	СССР	3607
9.	Мегаомметър	Ф4102/2-1М	Русия	24467
10.	Термохигрометър цифров	Brannan ETH 529	BRANNAN, Англия	ТТ1

V. Отговорник по качеството: Ивелина Василева Пенева

VI. Служителите, които извършват проверки, и зачислените им индивидуални номера на знаците за проверка са:

1. Славка Мариянова Демирева-пряк ръководител на дейността по проверките - 10201
2. Петко Петков Ковачев - 10202

VII. Проверките да се извършват съгласно:

- Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрولوجичен контрол;
- Методика за проверка на измервателни трансформатори, разработена от "ЗАВН-ДОБРИЧ" АД.

Срок на оправомощаване: пет години от датата на издаване на заповедта.

Оправомощеното лице е длъжно да спазва разпоредбите на Закона за измерванията и наредбите по прилагането му.

Председател:

Ангел Ангелов

